



អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា

លេខ ៣៣៩ ស.រ.ជ.អ.ក

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧

សេចក្តីសម្រេច

**ស្តីពីការកំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា
សម្រាប់ការលក់ប្រភពអគ្គិសនីខ្សែក្រុមហ៊ុន ប៊ី. វី. ស៊ី ឆៅវ៉ាន់ ឌីវេឡុបមិន
អ្នកធ្វើសេវាកម្មបញ្ជូនទៅ លក់អគ្គិសនីដុំឲ្យសេវាករចែកចាយនៅខេត្តកំពង់ធំ
ត្រង់ចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាប-ខេត្តកំពង់ធំ ព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារ-ខេត្ត
កំពង់ធំ និងព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាម-ខេត្តកំពង់ធំ**

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា

- បានឃើញព្រះរាជក្រម លេខ នស/រកម/០២០១/០៣ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០១ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យ លេខ ០៥៤.អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីគោលការណ៍វាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវនៃចំណាយក្នុងអាជីវកម្មអគ្គិសនី
- បានឃើញប្រកាសរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល លេខ ៤២១.រថ.អវថ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់អគ្គិសនី នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ការអនុវត្តបន្តពីឆ្នាំ ២០១៧-២០២០
- យោងអាជ្ញាបណ្ណ លេខ០០១.ឯអ ដែលបានចេញឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២
- យោងលិខិតរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា លេខ ៣៣៣៥.លស.អក.ផយគ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
- យោងការសម្រេចនៃសម័យប្រជុំរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាលើកទី៣១០ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

សម្រេច

ប្រការ១

កំណត់បញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់ **អគ្គិសនីកម្ពុជា** សម្រាប់ការលក់ប្រភពអគ្គិសនីខ្សែ **ក្រុមហ៊ុន ប៊ី. វី. ស៊ី ឆៅវ៉ាន់ ឌីវេឡុបមិន** អ្នកធ្វើសេវាកម្មបញ្ជូនទៅ លក់អគ្គិសនីដុំឲ្យសេវាករចែកចាយនៅខេត្តកំពង់ធំ ត្រង់ចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាប-ខេត្តកំពង់ធំ ព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារ-ខេត្តកំពង់ធំ និងព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាម-ខេត្តកំពង់ធំ តាមលក្ខខណ្ឌ និងអត្រា ដូចខាងក្រោម ៖

លក្ខខណ្ឌ	អត្រាថ្លៃលក់
លក់ប្រភពអគ្គិសនីនៅចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តសៀមរាប-ខេត្តកំពង់ធំ និងព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារ-ខេត្តកំពង់ធំ	0.126 \$US / kWh
លក់ប្រភពអគ្គិសនីនៅចំណុចអនុស្ថានីយខេត្តកំពង់ចាម-ខេត្តកំពង់ធំ ដោយត្រូវប៉ះប៉ូវការបាត់បង់ថាមពលក្នុងការបញ្ជូនអគ្គិសនីក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយលើសពីចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាម-ខេត្តកំពង់ធំ (ឃុំសំពោងជ័យ) ចំនួន 8.5% នៃថាមពលដែលបញ្ជូនហួសពីព្រំប្រទល់នេះ ដែលវាស់ដោយនាឡិកាស្ទង់ដាក់នៅចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាម-កំពង់ធំ	0.126 \$US / kWh

ប្រការ២

ការគណនាថ្លៃលក់ប្រភពអគ្គិសនីសរុបឲ្យក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉ៃ ឌីវីឡុបមិន ចេញពីអនុស្ថានីយកំពង់ចាម តាមប្រការ ១ ខាងលើ ដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចប៉ះប៉ូវការបាត់បង់លើថាមពលដែលបានបញ្ជូនហួសពីចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាម-ខេត្តកំពង់ធំ ចំនួន 8.5% នៃថាមពលដែលវាស់ដោយនាឡិកាស្ទង់ដាក់នៅចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាម-ខេត្តកំពង់ធំ (ឃុំសំពោងជ័យ) ត្រូវគណនាតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម ៖

- NC = (M1 - (M2 x CR)) x ER ដែល ៖
- NC ៖ ថ្លៃប្រភពថាមពលសរុបដែលត្រូវទូទាត់
- M1 ៖ បរិមាណថាមពលចេញពីទ្វារចរន្ត ២២ kV វាស់ដោយនាឡិកាស្ទង់ដាក់នៅទ្វារចរន្តនៃអនុស្ថានីយកំពង់ចាម
- M2 ៖ បរិមាណថាមពលបញ្ជូនបន្តទៅទៀត វាស់ដោយនាឡិកាស្ទង់ ដាក់នៅព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ចាម-ខេត្តកំពង់ធំ (ឃុំសំពោងជ័យ)
- CR ៖ អត្រាប៉ះប៉ូវការបាត់បង់បរិមាណថាមពលបញ្ជូនបន្ត (8.5% នៃ M2)
- ER ៖ អត្រាថ្លៃលក់ (0.126 \$US/kWh)

ប្រការ៣

ក្នុងការទិញអគ្គិសនីពីអគ្គិសនីកម្ពុជា តាមប្រការខាងលើនេះ ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉ៃ ឌីវីឡុបមិន ត្រូវរក្សាមេគុណអានុភាព (cosφ) នៃការទទួលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគុណភាព cosφ ≥ 0.9 ឬ tgφ ≤ 0.484 មានន័យថា ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉ៃ ឌីវីឡុបមិន មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ថាមពលអាក់ទីវិ ចេញពីប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា មិនលើសពីចំនួនកំណត់មួយដែលកំណត់ដោយ cosφ ≥ 0.9 ឬ tgφ ≤ 0.484 ។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនខកខានពុំបានរក្សាមេគុណអានុភាពឲ្យបានដូចការកំណត់ខាងលើ ដោយប្រើប្រាស់ថាមពលអាក់ទីវិពីប្រព័ន្ធ របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាលើសពីចំនួនកំណត់ ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉ៃ ឌីវីឡុបមិន ត្រូវបង់ថ្លៃបរិមាណថាមពលអាក់ទីវិ ដែលខ្លួនប្រើប្រាស់លើសនេះ តាមអត្រាថ្លៃថាមពលអាក់ទីវិ ស្មើ នឹង 0.025 \$US ក្នុង ១ គីឡូវ៉ុលអំពែរអាក់ទីវិម៉ោង (kVArh)។

ប្រការ៤

អត្រាថ្លៃថ្មីដែលបានកំណត់ខាងលើនេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះបរិមាណអគ្គិសនីដែលបានលក់ចាប់ពី ខួបស្រង់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ដែលត្រូវនឹងខួបចេញវិក្កយបត្រចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ តទៅ។ ក្នុងករណីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអគ្គិសនីកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉េ ឌីវីឡូបមិន បានចែងនូវ អត្រាថ្លៃខុសពីការកំណត់ក្នុងប្រការខាងលើ អគ្គិសនីកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉េ ឌីវីឡូបមិន ត្រូវធ្វើការកែសម្រួលអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់នោះឡើងវិញ ជាបន្ទាន់ ដើម្បីអនុវត្តអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនីឲ្យស្របតាមការកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះ ។ ការកែ សម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ឡើងវិញនេះ ប្រសិនបើមាន ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអត្រាថ្លៃថ្មី អាចអនុវត្ត ចំពោះបរិមាណអគ្គិសនីដែលបានលក់ចាប់ពីខួបស្រង់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ តទៅ ។

ប្រការ៥

លើកលែងតែការកំណត់ពេលវេលាដែលចែងក្នុងប្រការ ៤ ខាងលើ ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ត្រូវចូលជាធរមាន ដើម្បីអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។ បញ្ជីថ្លៃលក់នេះ អាចធ្វើការកែសម្រួលឡើង វិញ ដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សេចក្តីសម្រេចលើថ្លៃលក់អគ្គិសនីចេញមុនទាំងឡាយ ដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ត្រូវចាត់ ទុកជានិរាករណ៍ ។

ប្រការ៦

អគ្គិសនីកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉េ ឌីវីឡូបមិន ត្រូវមានភារកិច្ចអនុវត្តបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គិសនី នេះ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

ប្រការ៧

អគ្គិសនីកម្ពុជា មានភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន គ្រប់ប្រភេទ ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ។

អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា
ប្រធាន

បណ្ឌិត ជឿ និវិន្ទ



- ចម្លងជូន ៖
- ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
 - អគ្គិសនីកម្ពុជា
 - ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.វី.ស៊ី ដៅវ៉េ ឌីវីឡូបមិន
“ដើម្បីអនុវត្ត និងផ្សព្វផ្សាយ”
 - ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ